

Eaton 236776

Eaton Moeller series xPole - PXF
Fehlerstromschutzschalter. FI-
Schutzschalter, 40A, 4-polig, 30mA, Typ A

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller series xPole - PXF RCCB
KATALOGNUMMER	236776
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	76 mm
PRODUKTHÖHE	80 mm
PRODUKTBREITE	70 mm
PRODUKTGEWICHT	0.302 kg
EINHALTUNG(EN)	RoHS conform
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 61008
EAN	4015082367763
MODELLCODE	PXF-40/4/003-A

Produktspezifikationen

BENUTZT MIT	PXF Typ A Fehlerstromschutzschalter KLV-TC-4 276241 (Kompaktgehäuse) Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung) Z-RC/AK-4MU 101062 (Dichtungsdeckelsatz)
STROMSTÄRKEWERT	40 A
BETRIEBSSPANNUNG	230 V AC / 400 V AC
MERKMALE	Zusatzeinrichtungen möglich FI-Schutzschalter
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR	Z-HK 248432
10.10 ERWÄRMUNG	Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 KURZSCHLUSSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 MECHANISCHE FUNKTION	Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 WÄRMEBESTÄNDIGKEIT VON UMHÜLLUNG	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT ISOLIERSTOFFE GEWÖHNLICHE WÄRME	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 WIDERST. ISOLIERSTOFFE ABNORM. WÄRME/FEUER DURCH INT. ELEKTR. AUSWIRK.	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV- STRAHLUNG	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 HEBEN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 SCHLAGPRÜFUNG	Nicht zutreffend, da die gesamte

	Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 BESCHRIFTUNGEN	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 SCHUTZART VON BAUGRUPPEN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 LUFT- UND KRIECHSTRECKEN	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHEN SCHLAG	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 EINBAU VON BETRIEBSMITTELN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 INNERE STROMKREISE UND VERBINDUNGEN	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 ANSCHLÜSSE FÜR VON AUSSEN EINGEFÜHRTE LEITER	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 BETRIEBSFREQUENTE SPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 STOSSPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 PRÜFUNG VON UMHÜLLUNGEN AUS ISOLIERSTOFF	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
AUSSTATTUNG:	IS/SPE-1TE 101911 Verriegelungsvorrichtung
RAHMEN	45 mm
BEMESSUNGSFREQUENZ	50 Hz
VERSCHMUTZUNGSGRAD	2
MONTAGEMETHODE	Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715 DIN-Schiene
KLIMAFESTIGKEIT	25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
VERLUSTLEISTUNG DES BETRIEBSMITTELS, STROMABHÄNGIG	13,1 W
BEMESSUNGSSTOSSPANNUNGSFESTIGKEIT (UIMP)	4 kV
BEMESSUNGSKURZZEITSTROMFESTIGKEIT (ICW)	10 kA
EINBAUBREITE (ANZAHL DER GERÄTE)	70 mm (4 SU)
MATERIALSTÄRKE SAMMELSCHIENE	0,8 mm - 2 mm
KURZSCHLUSSFESTIGKEIT	63 A (max. zulässige Vorsicherung)
KLEMMENSCHUTZ	Finger- und Berührungssicher,

	DGUV VS3, EN 50274
ANSCHLUSSKLEMMEN (OBEN UND UNTEN)	Maul/Liftklemmen
TESTSTROMKREISBEREICH	184 V AC - 440 V AC
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	60 °C
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-25 °C
EINBAUTIEFE	70.5 mm
ANSCHLIESSBARER LEITERQUERSCHNITT (MEHRDRÄHTIG) - MAX.	16 mm ²
ANSCHLIESSBARER LEITERQUERSCHNITT (MEHRDRÄHTIG) - MIN.	1.5 mm ²
ANSCHLIESSBARER LEITERQUERSCHNITT (EINDRÄHTIGE ADER) - MAX.	35 mm ²
ANSCHLIESSBARER LEITERQUERSCHNITT (EINDRÄHTIGE ADER) - MIN.	1.5 mm ²
FEHLERSTROMWERT	30 mA
VERLUSTLEISTUNGSABGABEVERMÖGEN	0 W
VERLUSTLEISTUNG PRO POL, STROMABHÄNGIG	0 W
ZULÄSSIGE LAGER- BZW. TRANSPORTTEMPERATUR - MAX.	60 °C
ZULÄSSIGE LAGER- BZW. TRANSPORTTEMPERATUR - MIN.	-35 °C
LEBENSDAUER, MECHANISCH	20.000 Schaltvorgänge
SCHUTZART	IP20, IP40 mit passendem Gehäuse IP20
IMPULSSTROMFESTIGKEIT	bedingt stoßstromfest 250 A
POLZAHL	4-polig
ABLEITSTROMTYP	A
LEBENSDAUER, ELEKTRISCH	4.000 Schaltvorgänge
TYP	• PXF • Fehlerstromschutzschalter • Typ A
BESONDERE MERKMALE	• Maximale Betriebstemperatur ist 60 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 2,5% je 1 °C • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
ANWENDUNG	• 3-phasige Applikation

	ohne N (400 V AC Phase-Phase) nicht zulässig • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
EMPFINDLICHKEITSTYP	Pulsstromempfindlich
BEMESSUNGSFEHLERSTROM - MAX.	0.03 A
BEMESSUNGSFEHLERSTROM - MIN.	0.03 A
BEMESSUNGSISOLATIONSSPANNUNG (UI)	440 V
BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM ZUR VERLUSTLEISTUNGSANGABE (IN)	40 A
BEMESSUNGSBETRIEBSSPANNUNG (UE) - MAX.	400 V
BEMESSUNGSFEHLERSCHALTVERMÖGEN	500 A
VERLUSTLEISTUNG STATISCH, STROMUNABHÄNGIG	0 W
STOSSSTROMFESTIGKEIT	0.25 kA
BREITE IN ANZAHL DER MODULAREN ABSTÄNDE	4
SPANNUNGSART	AC
ANSCHLUSSQUERSCHNITTE (EINDRÄHTIG)	1,5 mm ² - 35 mm ²
AUSSCHALTZEIT	unverzögert
BEMESSUNGSKURZSCHLUSSFESTIGKEIT	10 kA
ANSCHLUSSQUERSCHNITTE (MEHRDRÄHTIG)	16 mm ² (2x)
RAL-NUMMER	7035
FARBE	Grau

Downloads

DECLARATIONS OF CONFORMITY

[DA-DC-03_PXF](#)

ECAD MODELL

[DA-CE-ETN.PXF-40_4_003-A](#)

INSTALLATIONSANLEITUNG

[eaton-pdd-rcbo-mcb-installations-il019140zu.pdf](#)

MCAD MODEL

[eaton-residual-current-circuit-breakers-drawings-pfi-4p.dwg](#)

[eaton-residual-current-circuit-breakers-3d-models-pfi-4p.stp](#)

[eaton-pxf-type-b-elektrofahzeug-ladestation-de-de.pdf](#)

[eaton-pxf-type-b-baustromverteiler-de-de.pdf](#)

VERKAUFSHINWEISE

[eaton-pxf-type-b-wärmepumpen-anwendungen-de-de.pdf](#)

[eaton-pxf-type-b-supermarkt-de-de.pdf](#)

[eaton-pxf-type-b-photovoltaik-anwendungen-de-de.pdf](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

