



Eaton 301645

Eaton Moeller series xPole - PXF

Fehlerstromschutzschalter.

Fehlerstromschutzschalter, empfindlich auf alle Stromarten, 25 A, 2p, 30 mA, Typ B

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller series xPole - PXF RCCB
KATALOGNUMMER	301645
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	76 mm
PRODUKTHÖHE	80 mm
PRODUKTBREITE	70 mm
PRODUKTGEWICHT	0.32 kg
EINHALTUNG(EN)	RoHS conform
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 61008 IEC/EN 62423
EAN	9010238143807
MODELLCODE	PXF-25/2/003-B

Produktspezifikationen

BENUTZT MIT

KLV-TC-2 276240
(Kompaktgehäuse)
Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung
und automatische
Schalteinrichtung)
Z-RC/AK-2MU 285385
(Dichtungsdeckelsatz)

STROMSTÄRKEWERT

25 A

BETRIEBSSPANNUNG

230 V AC / 400 V AC

MERKMALE

Zusatzeinrichtungen möglich
FI-Schutzschalter

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

Z-HK 248432

10.10 ERWÄRMUNG

Die Erwärmungsberechnung liegt
in der Verantwortung des
Schaltanlagenbauers. Eaton stellt
Verlustleistungsdaten der Geräte
bereit.

10.11 KURZSCHLUSSFESTIGKEIT

Liegt in der Verantwortung des
Schaltanlagenbauers. Die
Spezifikationen für die
Schaltgeräte müssen beachtet
werden.

10.12 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Liegt in der Verantwortung des
Schaltanlagenbauers. Die
Spezifikationen für die
Schaltgeräte müssen beachtet
werden.

10.13 MECHANISCHE FUNKTION

Das Gerät erfüllt die
Anforderungen, soweit die
Angaben in der
Montageanweisung beachtet
werden.

10.2.2 KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Anforderungen der Produktnorm
sind erfüllt.

10.2.3.1 WÄRMEBESTÄNDIGKEIT VON UMHÜLLUNG

Anforderungen der Produktnorm
sind erfüllt.

10.2.3.2 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT ISOLIERSTOFFE GEWÖHNLICHE WÄRME

Anforderungen der Produktnorm
sind erfüllt.

10.2.3.3 WIDERST. ISOLIERSTOFFE ABNORM. WÄRME/FEUER DURCH INT. ELEKTR. AUSWIRK.

Anforderungen der Produktnorm
sind erfüllt.

10.2.4 BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV- STRAHLUNG

Anforderungen der Produktnorm
sind erfüllt.

10.2.5 HEBEN

Nicht zutreffend, da die gesamte
Schaltanlage bewertet werden
muss.

10.2.6 SCHLAGPRÜFUNG

Nicht zutreffend, da die gesamte
Schaltanlage bewertet werden
muss.

10.2.7 BESCHRIFTUNGEN

Anforderungen der Produktnorm
sind erfüllt.

10.3 SCHUTZART VON BAUGRUPPEN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 LUFT- UND KRIECHSTRECKEN	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHEN SCHLAG	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 EINBAU VON BETRIEBSMITTELN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 INNERE STROMKREISE UND VERBINDUNGEN	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 ANSCHLÜSSE FÜR VON AUSSEN EINGEFÜHRTE LEITER	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 BETRIEBSFREQUENTE SPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 STOSSSPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 PRÜFUNG VON UMHÜLLUNGEN AUS ISOLIERSTOFF	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
AUSSTATTUNG:	IS/SPE-1TE 101911 Verriegelungsvorrichtung
RAHMEN	45 mm
BEMESSUNGSFREQUENZ	50 Hz
VERSCHMUTZUNGSGRAD	2
LEBENSDAUER, MECHANISCH	20.000 Schaltvorgänge
MONTAGEMETHODE	Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715 DIN-Schiene
KLIMAFESTIGKEIT	25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
VERLUSTLEISTUNG DES BETRIEBSMITTELS, STROMABHÄNGIG	3,1 W
BEMESSUNGSSTOSSSPANNUNGSFESTIGKEIT (UIMP)	4 kV
BEMESSUNGSKURZZEITSTROMFESTIGKEIT (ICW)	10 kA
EINBAUBREITE (ANZAHL DER GERÄTE)	70 mm (4 TE)
MATERIALSTÄRKE SAMMELSCHIENE	0,8 mm - 2 mm
KURZSCHLUSSFESTIGKEIT	63 A (max. zulässige Vorsicherung)
KLEMMENSCHUTZ	Finger- und Berührungssicher, DGVV VS3, EN 50274
ANSCHLUSSKLEMMEN (OBEN UND UNTEN)	Maul/Liftklemmen
TESTSTROMKREISBEREICH	196 V AC - 253 V AC
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	50 °C
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-25 °C

EINBAUTIEFE	70.5 mm
ANSCHLIESSBARER LEITERQUERSCHNITT (MEHRDRÄHTIG) - MAX.	16 mm ²
ANSCHLIESSBARER LEITERQUERSCHNITT (MEHRDRÄHTIG) - MIN.	1.5 mm ²
ANSCHLIESSBARER LEITERQUERSCHNITT (EINDRÄHTIGE ADER) - MAX.	35 mm ²
ANSCHLIESSBARER LEITERQUERSCHNITT (EINDRÄHTIGE ADER) - MIN.	1.5 mm ²
FEHLERSTROMWERT	30 mA
VERLUSTLEISTUNGSABGABEVERMÖGEN	0 W
VERLUSTLEISTUNG PRO POL, STROMABHÄNGIG	0 W
ZULÄSSIGE LAGER- BZW. TRANSPORTTEMPERATUR - MAX.	60 °C
ZULÄSSIGE LAGER- BZW. TRANSPORTTEMPERATUR - MIN.	-35 °C
SCHUTZART	IP40, IP54 (mit feuchtigkeitsdichtem Gehäuse) IP20
IMPULSSTROMFESTIGKEIT	Stoßstromfest, 3 kA
POLZAHL	2-polig
ABLEITSTROMTYP	B
LEBENSDAUER, ELEKTRISCH	4.000 Schaltvorgänge
TYP	• PXF • Fehlerstromschutzschalter • Typ B
BESONDERE MERKMALE	• Stromprüfzeichen gemäß Beschriftung • Maximale Betriebstemperatur ist 50 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
ANWENDUNG	• Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
EMPFINDLICHKEITSTYP	Empfindlich auf alle Stromarten
BEMESSUNGSFEHLERSTROM - MAX.	0.03 A

BEMESSUNGSFEHLERSTROM - MIN.	0.03 A
BEMESSUNGSISOLATIONSSPANNUNG (UI)	440 V
BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM ZUR VERLUSTLEISTUNGSANGABE (IN)	25 A
BEMESSUNGSBETRIEBSSPANNUNG (UE) - MAX.	230 V
BEMESSUNGSFEHLERSCHALTVERMÖGEN	500 A
VERLUSTLEISTUNG STATISCH, STROMUNABHÄNGIG	0 W
STOSSSTROMFESTIGKEIT	0.25 kA
BREITE IN ANZAHL DER MODULAREN ABSTÄNDE	4
SPANNUNGSART	AC
ANSCHLUSSQUERSCHNITTE (EINDRÄHTIG)	1,5 mm ² - 35 mm ²
AUSSCHALTZEIT	kurzzeitverzögert
BEMESSUNGSKURZSCHLUSSFESTIGKEIT	10 kA
ANSCHLUSSQUERSCHNITTE (MEHRDRÄHTIG)	16 mm ² (2x)
RAL-NUMMER	7035
FARBE	Grau

Downloads

DECLARATIONS OF CONFORMITY

[eaton-rccb-declaration-of-conformity-uk251427en.pdf](#)

[eaton-rccb-declaration-of-conformity-eu250201en.pdf](#)

INSTALLATIONSANLEITUNG [IL019235ZU](#)

MCAD MODEL

[eaton-rccb-mcad-drawings-pfim-b-2p.dwg](#)

[eaton-pfim-b-2p-3-d-model.stp](#)

VERKAUFSHINWEISE

[eaton-pxf-type-b-photovoltaik-anwendungen-de-de.pdf](#)

[eaton-pxf-type-b-wärmepumpen-anwendungen-de-de.pdf](#)

[eaton-pxf-type-b-supermarkt-de-de.pdf](#)

[eaton-pxf-type-b-
elektrofahrzeug-
ladestation-de-
de.pdf](#)

[eaton-pxf-type-b-
baustromverteiler-
de-de.pdf](#)

PROJEKTNAME:

PROJEKTNUMMER:

ERSTELLT VON:

DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen
Netzwerken und erhalten Sie aktuelle
Produkt- und Supportinformationen.

