



Rauchmelder mit versiegelter Lithium-Batterie, Lebensdauer der Batterie 10 Jahre

Ausführung			
Art der Zertifizierung NCP		Nein	
Ausführung der Kabeleinführung		nicht zutreffend	
Ausführung der Spannungsversorgung		Batterie/Akku	
Ausführung des Brandmelders Rauchschalter		Ja	
Ausführung des Produkts Ex-Schutz-Ausführung		Nein	
Ausführung des Sensors		sonstige	
Ausführung des Übertragungsmediums drahtlose Übertragung		Nein	
Allgemeine technische Daten			
Ansprechwert Temperatur		40 °C	
Außendurchmesser des Gehäuses		105 mm	
Lautstärkepegel		85 dB	
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung		DC	
Erscheinungsbild			
RAL-Farbnummer		9010	
Farbe		weiß	
Produktdetails			
Produktbestandteil integriert Orientierungsbeleuchtung		Nein	
Produkterweiterung optional vernetzbar mit Funkverbindung		Nein	
Produktfunktion			
Produktfunktion • der Pufferbatterie wiederaufladbar • des Knopfs		Nein Prüftaste	
Anzahl			
Anzahl der Brandmelder vernetzbar		1	
Mechanischer Aufbau			
Höhe		35 mm	
Länge		105 mm	
Befestigungsart		Montageplatte	
Befestigungsart Montage im Brüstungskanal		Nein	
Approbationen Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung		Sonstige	Gefahrgut

[Sonstige](#)



EG-Konf.

[Sonstige](#)



[Bestätigung](#)

[Gefahrgutinformation](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TC1292-8>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TC1292-8>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TC1292-8

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

15.06.2025 

